

WOLF

Wolf GmbH Mainburg

D-84048 Mainburg Industriestr. 1

П А С П О Р Т

на вертикальный бойлер-водонагреватель

SE-2-500



Бойлер	_____
Заводской номер	_____
Дата изготовления	_____
Изготовитель	Вольф-ГмбХ , а/я 1380, D-84048 Майнбург Индустри штрассе -1, Германия; тел. +49 (8751) 74 0

Назначение

Вертикальный бойлер типа SE-2-500 изготовленный из стали St 37-2, предназначен для приготовления горячей воды.

Бойлер надежно защищен от коррозии благодаря двойному эмалиевому покрытию внутренних стенок и теплообменника в соответствии с DIN 4753 часть 3. Дополнительная защита от коррозии обеспечивается защитным магниевым анодом.

Допуски и разрешения на применение

Бойлер соответствует ГОСТ 27590-88

Имеет сертификат соответствия № РОСС DE.МН01.В00053

Технические характеристики

Вертикальный бойлер	SE-2	500
Объем бойлера	л	500
Длит. мощность бойлера при 80/60-10/45°C	кВт-л/час	60-1475
Общая высота	мм	1805
Диаметр с теплоизоляцией	мм	760
Диаметр без теплоизоляции	мм	650
Размер при опрокидывании с теплоизоляцией	мм	1960
Размер при опрокидывании без теплоизоляции	мм	1830
Внутренний диаметр фланца	мм	110
Датчик температуры бойлера (Ø внутр.)	мм	8
Подключение ХВ (внутр. резьба)	Rp	1 ¼"
Обратка (внутр. резьба)	Rp	1 ¼"
Рециркуляция (внутр. резьба)	Rp	1"
Подача (внутр. резьба)	Rp	1 ¼"
Выход ГВ (внутр. резьба)	Rp	1 ¼"
ТЭН (внутр. резьба)	Rp	2"
Датчик температуры бойлера (внутр. резьба)	Rp	½"
Площадь нагрева	м ²	2,8
Объем теплообменника	л	17,9
Вес	кг	180

Сведения о местонахождении бойлера

Наименование и адрес предприятия, смонтировавшего оборудование	Местонахождение бойлера (адрес котельной)	Дата установки

Сведения о ремонте бойлера и замене элементов

Дата	Сведения о ремонте и замене	Подпись отв. лица

Гарантия производителя

Предприятие - изготовитель гарантирует поддержание эксплуатационных характеристик бойлера на самом высоком уровне в течение всего срока эксплуатации, при условии монтажа и обслуживания оборудования сертифицированными специалистами авторизованных на Wolf GmbH организаций, и соблюдении требований инструкций по монтажу и эксплуатации отопительного оборудования Wolf.

При соблюдении вышеуказанных требований изготовитель устанавливает гарантийный срок на бойлер – 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, на электрические и подвижные части – 2 года.

« ____ » _____ 200 г.