

Рис. 1

IS: Полоска изоляции самоклеющаяся.

Нанести полоску изоляции на стену по всей предполагаемой длине отопления.

Полоска изоляции должна при этом всегда находиться на полу.




Рис. 2

Высота выхода труб 6 см над готовым полом.

Трубы отопления должны быть проложены одна над другой.




Рис. 3

Выход труб отопления от 10 до 15 см от края стены или угла в помещении.



Рис. 4

RA: Кромка алюминиевая

Эта кромка прокладывается по всей длине отопления – чтобы закрыть стык с полом, и монтируется двусторонней клейкой лентой, силиконом или привинчивается. Кромка алюминиевая применяется с обеих сторон (14 мм/ 20 мм)

Силикон и двусторонняя клейкая лента не содержатся в поставках!!!